RURY:
1.Woda zimna: Instalację wody zimnej wykonać z rur systemu TIGRIS ALUPEX firmy WAVIN dla średnic PE50 do PE16 łączonych poprzez zaprasowywanie
2.Woda ciepła i cyrkulacja: Instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur systemu TIGRIS ALUPEX firmy WAVIN łączonych poprzez zaprasowywanie

IZOLACJE:
1.Woda zimna: Instalację wody zimnej prowadzoną w posadzce i bruzdach ściennych zaizolować otlinami lub matami o grubości 6mm przeznaczonymi do zabetonowania
2.Ciepła woda: Instalację ciepłej wody prowadzoną w posadzce i bruzdach ściennych zaizolować otlinami lub matami o grubości 9mm przeznaczonymi do zabetonowania
3.Cyrkulacja: Instalację cyrkulacyjną prowadzoną w posadzce i bruzdach ściennych zaizolować otlinami lub matami o grubości 9mm przeznaczonymi do zabetonowania

Zawór czerpalny Dn15 do wody zimnej

Wp1 -wpust łazienkowy z zasyfonowaniem i kratką ze stali nierdzewnej 100x100mm typ "VARIOFIX" Dn50 nr.kat. 473000 firmy KESSEL

Projektowane piony 5,6,7,8 wałczyć do istniejącego leżaka kanalizacyjnego w kotłowni

RZUT PARTERU -INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100

Nazwa rys.:Rut parteru -instalacja wod-kan			Rys.2/5
Obiekt:Remont i rozbudowa budynku przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę na terenie obejmującym działki nr 1558/6, 1559 w Nowogrodzie		Skala	1:100
		Data	31.12.2007r
Autor projektu	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
	mgr inż. Marcin Pawłuszewicz	BI/195/01	
Mprojekt Marcin Pawłuszewicz 15-506 Białystok ul.Zdrowa 5 tel.693729399			