

Nowogród, 27.10.2010 r

RG.341/B-7/10

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie”, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) udziela odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 26.10.2010 r.:

- na rysunku konstrukcyjnym szczegół B występuje obrzeże 8x15 cm (czy nie powinno być 8x30) natomiast nie jest uwzględnione w przedmiarach robót wraz z ławą betonową C-12/15. Prosimy o podanie typu jak też ilości obrzeża oraz ławy betonowej

W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące przedmiarów Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka w podaniu typu obrzeża betonowego, powinno być 8x30 cm.

W związku ze zmianą wielkości zamówienia, dotyczącego dołożenia w pozycji 9 w przedmiarze robót typu i ilości obrzeża i ławy betonowej, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a ust. 1 Pzp przedłuża termin składania ofert do 4 listopada 2010 r.

**BURMISTRZ**

*inz. Józef Piątek*