



Łomża, dnia 10 stycznia 2019

P. Gładziński
14.01.2019

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie
W PLYNEŁO

2019-01-14

Burmistrz Nowogrodu
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

HK.41.13.2019

Nr 114 podpis *[Signature]*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.¹ /;
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.²/;
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Nowogród za rok 2018.

1. Producentem wody jest Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród eksploatujący wodociągi: Nowogród i Sławiec.

2. Informacje o wodociągach

Nazwa wodociągu	Nowogród dostarczający wodę do 6 miejscowości : Nowogród, Kupnina, Serwatki, Morgowniki, Ptaki, Baliki.
Wielkość produkcji m ³ /d	204 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2395
Sposób uzdatniania wody	Woda do potrzeb wodociągu dostarczana jest bez uzdatniania. Dezynfekcję stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2018r	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 5 bieżących ocen o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń i nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Nazwa wodociągu	Sławiec dostarczający wodę do 10 miejscowości: Sławiec, Szablak, Grzymały, Grądy Nowogrodzkie, Sulimy, Dzierzgi, Chmielewo, Mątewica, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo i Jednaczewo w gminie Łomża
Wielkość produkcji m³/d	353 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	1385
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dezynfekcję stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2018r	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 6 bieżących ocen o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	W 1 próbie pobranej w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono zwiększoną wartość mętności W związku z tym zarządca wodociągu wdrożył działania naprawcze, które polegały na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych potwierdzono wynikami badań kontrolnych jakości wody. Przekroczenie ww. parametru było krótkotrwałe i nie miało wpływu na zdrowie konsumentów
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Opisane wyżej przekroczenie parametru mętności nie stanowiło zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów ze względu na niewielki jej wpływ na zdrowie ludzkie.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody. W roku 2018 na obszarze gminy Nowogród wartość przekroczonego parametru nie osiągnęła poziomu, dla którego obserwowane byłoby jakiegokolwiek niepożądane skutki zdrowotne.

Reasumując, jakość wody do spożycia przez ludzi na koniec 2018r spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży
Przemysław Gósk
dr n. med. Przemysław Gósk

Otrzymują;

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród;
2.a/a HK.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:

Dz. U. z 2017r. poz.2111, z 2018r. poz. 138, poz. 650, poz. 1490, poz.2227;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1629.