

GMINA NOWOGRÓD

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
pow. łomżyński, woj. podlaskie
tel. 86 217 55 28, fax 86 217 55 20
R: 450669967, NIP: 718-21-44-776

Nowogród, 11.10.2019 r.

RG.271.11.2019

W związku ze złożonym pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi”**, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 j.t.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie grubości nawierzchni zjazdów. W opisie projektu budowlanego oraz na rysunku zjazdów: gr 20cm, natomiast w przedmiarze: 15cm (poz. 23)

Odpowiedź:

Nawierzchnie zjazdów należy przyjąć w grubości 20cm, zgodnie z projektem budowlanym.

BURMISTRZ

Grzegorz Andrzej Palka