

## GMINA NOWOGRÓD

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród  
pow. łomżyński, woj. podlaskie  
tel. 86 217 55 28, fax 86 217 55 20  
REGON: 1450669967, NIP: 718-21-44-776

Nowogród, 28.01.2020 r.

OR.271.03.2020

W związku ze złożonym pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach. „Zadanie 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwa – Szablak”, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 j.t.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu/dokumentacją geotechniczną – jeśli tak to proszę o jej udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej terenu. Rurociąg przebiega po terenie łąk, grunt niespoisty.

**Pytanie:**

Rurociąg ma być położony w technologii przewiertu sterowanego. Jak w tej sytuacji należy rozumieć położenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową (pkt 2.2.2 opisu projektu) – może chodzi o rury przewodowe z wkładką metalową?

**Odpowiedź:**

Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową wyłożona w miejscach wykopów otwartych (złącza rurociągów).

  
BURMISTRZ  
Grzegorz Andrzej Pałka