

## GMINA NOWOGRÓD

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród  
pow. łomżyński, woj. podlaskie  
tel. 86 217 55 28, fax 86 217 55 20  
e-mail: biuro@gmina.nowograd.pl, NIP: 718-21-44-776

Nowogród, 05.02.2020 r.

OR.271.03.2020

W związku ze złożonym pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach. „**Zadanie 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwa - Szablak**”, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 j.t.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

### **Pytanie:**

W związku z pracami wykonywanymi bezwykopowo przy pomocy metody przewiertów sterowanych (HDD) proszę o ustosunkowanie się do zapisu o ułożeniu tasmy detekcyjnej z wkładką metalową 20cm ponad rurą? (zapis znajduje się w części rysunkowej – w profilach oraz z przedmiarze w pozycji 21)

### **Odpowiedź:**

Wyjaśnienie zamieszczono <http://bip.um.nowograd.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/>.

### **Pytanie:**

Proszę o sprecyzowanie materiału do wykonania Zamówienia – czy dopuszczona jest rura PE-HD 100fi160x9,5 , SDR17 PN10 czy wymagana jest rura PE-RC fi160x9,5 SDR17 PN10 przeznaczona konkretnie do przewiertów sterowanych?

### **Odpowiedź:**

Wymagana jest rura PE-RC fi160x9,5 SDR17 PN10 do przewiertów sterowanych.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający posiada badania gruntowe inwestycji? Chodzi o występowanie wód gruntowych.

### **Odpowiedź:**

Wyjaśnienie zamieszczono <http://bip.um.nowograd.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/>.



mgr inż. Andrzej Kuchta