

Odpis

Urząd Wojewódzki
w Łomży
Wydział Ochrony
Środowiska
Gospodarki Wodnej
i Geologii
ul. Nowa 2 tel. 26-68
18-400 Łomża

Łomża 1988.06.14

OS.4423/20/88

DECYZJA

Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960r. o prawie geologicznym /Dz.U. nr 52, poz. 303/ oraz § 7 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 maja 1969r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych /Monitor Polski nr 19 poz. 163/

Z a t w i e r d z a s i ę

na podstawie orzeczenia - dokumentację hydrogeologiczną dla wodociągu wiejskiego w miejscowości SŁAWIEC gmina Nowogród przedłożoną wnioskiem Wojewódzkiego Zarząd Inwestycji Rolniczych w Zambrowie Nr ZIR-W-401/184/1/88 z dnia 1988.06.03 zawierającą ustalenie zasobów wody podziemnej z utworów 1988.03.31 wg stanu na dz.

Kategoria rozpoznania	Wielkość zasobów eksploatacji /Q/ przy dep./S/
"B"	Q = 68,0 m ³ /h S = 16,4 m

Decyzja uprawnia do podjęcia działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją wody podziemnej stosownie do postanowień uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód /Monitor Polski nr 52, poz. 112/

Uzasadnienie ,-

Uwagi dotyczące podanej dokumentacji ogony i analizy rozbieżności kosztów projektowanych i wykonanych.-

Inne zalecenia i uwagi: Woda zawiera zwiększoną ilość ew. zw. żelaza 0,6 mg/l i wymaga uzdatniania.

Otrzymują:

- 2 egz. WZIR
- 2 egz. a/a

Za zgodność:

mgr. Henryk G...
S 28 10

Odpis uzgodnień

1. Urząd Wojewódzki w Łomży
Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej i Geologii

Uzgodnia niniejsze opracowanie projektowe jako
spełniające wymagania ochrony środowiska
OS.4000-82/89 dnia 1989.06.23

Z-ca Dyrektora Wydziału
/podpis nieczytelny/
mgr inż. Zenon Braulowicz

2. Zaopiniowano bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r.
/Dz.U.Nr 12 poz. 49/ opinia z dnia 1989.06.21
Nr NZ-4436-II/158/89

Państwowy Wojew. Inspektor
Sanitarny w Łomży
Z up. Z-ca Dyr. WSSE
lek. B. Sikorska
/podpis nieczytelny/
Łomża, dnia 1989.06.21

3. Urząd Miasta i Gminy
18-414 w Nowogrodzie
woj. łomżyńskie
Uzgodniono.
Nowogród, dn. 26.06.89r.

/podpis nieczytelny/

4. Wojewódzkie Biuro
Planowania Przewodzonego
18-403 Łomża 5
ul. Niemcewicza 10 tel. 687-83
Uzgodniono bez uwag.
1989.06.14

/podpis nieczytelny/

5. Wojewódzkie Zakład Usług Wodnych
Dla Potrzeb Rolnictwa
18-402 Łomża
ul. Poznańska 141 tel.
Uzgodniono
1989.06.14

Kierownik Działu
Eksploatacji Wodociągów
/podpis nieczytelny/
mgr inż. Janusz Batalion

6. Wojewódzki Zarząd
Inwestycji Rolniczych
w Łomży
Oddział Rejonowy
18-400 Łomża
ul. Cieszyńska 11 tel. 25-50

Uzgodniono doprowadzenie ścieków do rowu
maliornacji szarygłowej.
1989.06.29

/podpis nieczytelny/

7. Komenda Rejonowa
Straży Pożarnej
ul. Plac Niepodległości 14
18-400 Łomża
tel. 58-81

Uzgodniono pod względem wymagań ochrony przeciw
poż. bez zastrzeżeń

Data 22.06.89 Nr 8

/podpis nieczytelny/

8. Zaopiniowano bez zastrzeżeń na podstawie
Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r.
/Dz.U.Nr 12 poz. 49/ opinia z dnia 1989.06.21
Nr NE-4436-II/158/89

Państwowy Wojew. Inspektor
Sanitarny w Łomży
Z up. Z-ca Dyr. WSSE
lek. B. Sikorska
/podpis nieczytelny/
Łomża, dnia 1989.06.21

Za zgodność:

Inż. Henryk Górecki

