

**GMINA NOWOGRÓD**

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród  
pow. łomżyński, woj. podlaskie  
tel. 86 217 55 28, fax 86 217 55 20  
R: 450669967, NIP: 718-21-44-776

Nowogród, 29.10.2021 r.

Identyfikator postępowania:

376a5ad1-9c32-4bcc-99e4-6fe6b6c55f0b

OR.271.04.2021

W związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. **„Termomodernizacja oraz remont budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 tj.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne pompę ciepła, która jest testowana zgodnie z obecnie obowiązującą normą EN 14511 :2018 i posiada COP=4,35 i pobór mocy elektrycznej 31,08 kW?

A badana tą samą normą tylko metodologią z 2013 czyli EN14511-2013 wykazuje COP=4,63 i pobór mocy elektrycznej 29,7 kW.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uznaje tę pompę ciepła jako równoważną.

**Pytanie:**

Proszę o zamieszczenie schematu technologicznego tj. rysunek S2.

**Odpowiedź:**

W załączeniu rysunek S2

**Pytanie:**

Czy jest możliwość złożenia oferty tylko na zadanie I bez zadania II?

**Odpowiedź:**

Nie, zamówienie stanowi jedną całość. Należy złożyć jedną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Andrzej Pałka*