

GMINA NOWOGRÓD

ul. Lomżyńska 41, 18-414 Nowogród
pow. łomżyński, woj. podlaskie
tel. 86 217 55 28, fax 86 217 55 20
R: 450669967, NIP: 718-21-44-776

Nowogród, 29.11.2021 r.

Identyfikator postępowania:

6bbfb4d6-4db5-4689-946e-d991ae680be7

OR.271.05.2021

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. **„Termomodernizacja oraz remont budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” II przetarg**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 tj.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców:

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne pompę ciepła, która jest testowana zgodnie z obecnie obowiązującą normą EN 14511 :2018 i posiada COP=4,35 i pobór mocy elektrycznej 31,08 kW?

A badana tą samą normą tylko metodologią z 2013 czyli EN14511-2013 wykazuje COP=4,63 i pobór mocy elektrycznej 29,7 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje tę pompę ciepła jako równoważną.

**BURMISTRZ**
Grzegorz Andrzej Pałka