

Nowogród, 03.11.2023 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-157d8068-7176-11ee-a60c-9ec5599dddc1

OR.271.07.2023

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. **„Remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie”**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 tj.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców:

Pytanie:

Czy w kosztorysie branży sanitarnej należy uwzględnić rozbiórkę i odbudowę nawierzchni asfaltowej na odcinku sieci wodociągowej A - B oraz na odcinku kanalizacji deszczowej D1 do Di i czy należy uwzględnić montaż rur osłonowych na wodociągu na przejściach poprzecznych przez ulice?

Odpowiedź:

Rozbiórkę i odbudowę nawierzchni na odcinku sieci wodociągowej A-B przewidziano w kosztorysie branży drogowej.

W kosztorysie należy uwzględnić dodatkowo:

- rozbiórkę i odbudowę nawierzchni asfaltowej na odcinku kanalizacji deszczowej D1 do Di,
- rozbiórkę i odbudowę nawierzchni chodnika na odcinku sieci wodociągowej na wysokości działki nr 1443.

Należy uwzględnić montaż rur osłonowych na wodociągu na przejściach poprzecznych przez ulice zgodnie z rysunkiem PZT.