

Nowogród, 17.04.2024 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-c7ee515f-f294-11ee-b016-82aace56c84c

OR.271.05.2024

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 tj.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. **„Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi – ETAP II (część I)”** udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców.

Pytanie:

Według projektu kanalizacji deszczowej etap I jest do wykonania 90 wpustów deszczowych oraz 322,09 m przykanalików rury PVC-U dn 200. W przedmiarze jest 96 wpustów i 288 m przykanalików. Czy Zamawiający potwierdza te ilości ?

Odpowiedź:

Podstawą do wykonania jest projekt budowlany, przedmiar jest elementem pomocniczym. Należy przyjąć ilości zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie:

Zwracamy się o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych z podziałem na zadanie nr 1 i 2. Zwracamy się także o wydłużenie terminu zakończenia realizacji – w SWZ termin realizacji zamówienia wynosi 220 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje podziału postępowania na części oraz wydłużenia na etapie składania ofert, terminu zakończenia realizacji inwestycji.

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka